

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01815

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012486

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Лайн-Центр».

Адрес: 249100, Калужская обл., Жуковский р-н, д. Верховье, дом 128, помещение 26.

ОГРН: 1084011000974. Телефон (48439) 9-61-55, факс (48439) 9-61-96.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Лайн-Центр».

Адрес: 249100, Калужская обл., Жуковский р-н, д. Верховье, дом 128, помещение 26.

ОГРН: 1084011000974. Телефон (48439) 9-61-55, факс (48439) 9-61-96.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". Адрес: 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильные поливинилхлоридные для наружной отделки (толщина изделий 0,9÷1,1 мм), выпускаемые по ТУ 5772-005-82854980-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов

КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4700/РС от 28.06.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2623-АОП от 08.06.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.07.2016 по 04.07.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подписи: [Handwritten signatures]

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия